



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.ПБ26.В.00008

Серия RU № 0171852

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента",

Адрес юридического лица: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,

Телефон: 83822700900 (доп. 13010), адрес электронной почты: rybalko_o@niki.ru.

Аттестат аккредитации № RA RU.11ПБ26, 21.03.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод",

Адрес юридического лица: 601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса,

дом 3, ОГРН: 1023300711774, Телефон: 84924595333, адрес электронной почты: ekz@elcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод",

Адрес юридического лица: 601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, дом 3.


ПРОДУКЦИЯ

Кабели контрольные с защитными покровами не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марки КВБВнг(A)-LS, выпускаемые по ТУ 16-К71-090-2002 "Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 9 от 28.02.2018

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", аттестат аккредитации № RA.RU.21AG95. Протокола № 17 от 15.03.2018 Испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов ПАО "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) с опытным производством", аттестат аккредитации № RA.RU.22ME94. Акта о результатах анализа состояния производства № 70 от 16.02.2018 Органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", аттестат аккредитации № RA.RU.11ПБ26. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия», ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ

с 19.03.2018

по 18.03.2023

включительно

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подпись

Рыбалко Ольга Эдуардовна
(инициалы, фамилия)Яковлева Татьяна Николаевна
(инициалы, фамилия)